

<p>Главный государственный инспектор района по пожарному надзору</p> 	<p>Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в районе</p> 	<p>Начальник отдела внутренних дел по району</p> 	<p>Начальник Управления образования района</p> 
---	---	---	--

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ образовательного учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Туркинский детский сад «Теремок»

Составлен: январь 2017
(периодичность обновления информации,
находящейся в паспорте – 1 раз в 3 года.)

2017год

ПРАВИЛА

составления паспорта комплексной безопасности объекта:

1. Составление паспорта производит руководитель объекта, либо другое должностное лицо назначенный приказом, с привлечением специалистов администрации муниципального образования и сотрудников ГПН, РПН и правоохранительных органов.
2. Паспорт должен пройти согласование с территориальными органами надзора (Госпожнадзор, Роспотребнадзор и Отделом внутренних дел района)
3. Утверждается руководителем объекта, при составлении Паспорта разработчикам разрешается включать в него дополнительную информацию с учетом особенностей объектов.
4. Паспорт подлежит корректировке и дополнениям по мере необходимости и обязательному пересмотру не реже одного раза в 3 года.
5. Листы паспорта должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью.
6. Сведения, указанные в результативной части, о соответствии (не соответствии) объекта требованиям надзорных органов, вносятся лично представителем надзорного органа, заверяются личной подписью (с расшифровкой) и личной печатью (при наличии).

1.

1. Общие сведения об объекте

Наименование показателя	Значение показателя
1. Полное и сокращённое наименование организации (объекта), форма собственности и ведомственная принадлежность	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Туркинский детский сад «Теремок» МДОУ
Юридический адрес	671273 Республика Бурятия, Прибайкальский район сТурка ул Производственная 32
Фактический адрес наименование и фактические адреса корпусов зданий, сооружений.	671273 Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, с. Турка ул Производственная 32
Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп и электронная почта организации, Ф.И.О. руководителя	671273 Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, с. Турка Ул Производственная 32 Тел./факс 8 (30144)54931 e-mail: kurenkova59@mail.ru Куренкова Валентина Владимировна
Реквизиты: ИНН / КПП ОГРН ОКВЭД	0316004259/ 031601001 1020300779828 80.10.1
Направление деятельности по назначению	Воспитание и обучение детей дошкольного возраста
Наличие Устава (положения) и соответствующих лицензий на осуществление деятельности	В наличии
Источник финансирования	
Перечень и характеристика зданий и сооружений (год постройки и дата последнего капитального ремонта)	здание -2015г
Износ оборудования и систем жизнеобеспечения, %	
Сведения о размерах объекта, прилегающей территории и характеристика площадь м ² , наличие опасных объектов (котельные, газовые приборы и т.д.)	МДОУ Туркинский детский сад «Теремок» расположен в сТурка ул Производственная 32 Расстояние от детского сада до дороги 150 метров, от детского сада до жилых домов 50 метров, в районе детского сада промышленные предприятия не расположены, кроме газовой котельной. Здание приспособленное, двухэтажное, каменное, полы частично деревянные, в групповых помещениях первого этажа цементированные с подогревом, кровля покрыта металло профилем. Площадь земельного участка составляет кв.м. Территория

	земельного участка огорожена металлическим палисадником, высотой 1,5м.
Сведения о персонале: общая численность, чел. наибольшая работающая смена, чел., численность персонала, работающих в круглосуточном режиме, чел.	в МДОУ 17 человек, из них 2 человека в отпуске по уходу за ребенком,
Расчётное количество койко-мест для размещения (привязания) граждан, находящихся на социальном обеспечении	Заполняется учреждениями с круглосуточным пребыванием детей
Фактическое количество койко-мест для размещения (привязания) граждан, находящихся на социальном обеспечении	Заполняется учреждениями с круглосуточным пребыванием детей
Соответствие количества персонала установленным нормам (в т.ч. дежурного) по отношению к количеству привязывающих	Заполняется учреждениями с круглосуточным пребыванием детей
Вид охраны, наличие инструкций по взаимодействию с территориальными органами управления и подразделениями МЧС России, аварийно-спасательными формированиями и правоохранительными органами в случае возникновения чрезвычайной ситуации Режим работы охраны	
Удалённость от пожарной части (км.) максимальное время прибытия пожарных подразделений с учетом состояния дорог, погодных условий, времени суток и т.д. (минут).	2.5км 12 минут
Удалённость от поисково-спасательного формирования (км.)	
Наличие оборудования для передачи по беспроводным каналам связи сигнала о срабатывании установок на приём сигнала пожарных и спасательных подразделений. Будет ли передан сигнал.	
Характеристика территории размещения по метеорологическим условиям Среднедневные: направление ветра, скорость ветра м/с, относительная влажность (%) максимальные значения (по сезонам): скорость ветра м/с, количество атмосферных осадков, мм: среднегодовое значение (по сезонам) температура (С): максимальная, минимальная (по сезонам) назначение объекта:	Информация гидрометеоцентра
Удалённость от транспортных коммуникаций (ж/д, автодороги, порты и т.д.)	

наличие в ПОО, ЧС на которых может повлиять на безопасность объекта	
Наличие оборудованных путей и приспособлений для самостоятельного передвижения граждан с ограниченными возможностями	Заполняется учреждениями с круглосуточным пребыванием детей
Соответствие нормативного (достаточного) количества средств для транспортировки (переноски) людей, не способных передвигаться самостоятельно	
Безопасность объекта средствами индивидуальной защиты органов дыхания (количество в %)	
Наличие документации устанавливающей противопожарный режим в учреждении.	Приказ № .1.08.2016г

Обучающиеся и воспитанники

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Общее количество обучающихся (воспитанников),	90 МДОУ д/С «Теремок»
2	а) количество воспитанников дошкольного	90
3	б) младшего школьного возраста	
4	в) среднего школьного возраста	
5	г) старшего школьного возраста	
6	Общее количество обучающихся начального и среднего профессионального образования, в т.ч. на базе:	-
7	а) основного общего образования	-
8	б) среднего (полного) общего образования	-
9	Количество обучающихся во вторую смену	-
10	Количество обучающихся (воспитанников) с круглосуточным пребыванием в образовательном учреждении	-

2. Санитарно – гигиеническая характеристика

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
	Территория д/ сада, наличие ограждения, зонирование (хозяйственная, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, отдыха)	Площадь земельного участка- кв.м, огорожена металлическим палисадником Имеется хозяйственная зона, 4 игровые площадки, физкультурно- спортивное оборудование

Водоснабжение: - централизованное - от сетей населенного пункта	централизованное
- собственная скважина учреждения	нет
- в случае использования других источников указать их ведомственную принадлежность	-
вода привозная (указать источник водоснабжения, условия доставки и хранения, наличие договоров)	
Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на проект зон санитарной охраны (ЗСО)	-
Наличие СЭЗ на водный объект	-
Наличие разводящей сети	(перечислить помещения)
Обеспеченность горячим водоснабжением (указать источник)	Водонагреватели/групповые помещения, пищеблок/-бшт
Наличие резервного источника горячего водоснабжения	Нет
Отопление: - централизованное от сетей населенного пункта	централизованное
- собственная котельная	
- прочие	
Канализация: - централизованная в сети населенного пункта	централизованная
- выгребные ямы	1
- локальные очистные сооружения	-
- прочие	-
Наличие системы канализации	Вог всех помещениях
Вентиляция: естественная, искусственная	искусственная
Освещение - искусственное (люминесцентные, лампы накаливания или энергосберегающие) - наличие договора на утилизацию ламповой продукции	люминесцентные
- вытяжная с механическим побуждением	да

3.1 Характеристика учебных помещений.

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность о соответствии санитарным требованиям	№ 03.БЦ.03.000.М.000504.09.16. от 05.09.2016г
Количество групповых помещений.	4
в т.ч оставшихся помещений	60
Площадь группового помещения на 1 воспитанника, кв.м.	2.5кв.м; 2.0 кв,м
Наполняемость	1млд.гр-19

		2млд.гр-22 Средняя гр-23 старшая - 26чел
Внутренняя отделка помещений (стены, пол, потолок)		стены покрашены водоэмульсионной краской, панели окрашены краской «эмаль», частично отделка плиткой, пол покрашен лаком, частично покрытие плиткой
Наличие спортивного зала, спортивных, раздевальных для девочек и мальчиков, душевых, санузлов, их площади		Да приемные для раздевания-4/76.0/ туалетные комнаты-4 /80.6/
Отсутствует спортивный зал, условия для занятий физкультурой		занятия проводятся в спортивном зале
Наличие мастерских для трудового обучения мальчиков и девочек, набор помещений, площади, раковин для соблюдения личной гигиены	24	-
Кабинеты химии, физики наличие лаборантских, специализированной мебели и оборудования, вентиляции		-
Обеспеченность ученической мебелью в соответствии с росто-возрастными показателями, маркировка мебели		столы и стулья промаркированы
Наличие софитов над классными досками (количество классных досок и софитов)		

3.2 Характеристика медицинского пункта.

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность о соответствии санитарным требованиям		№ 03.БЦ.03.000.М.000504.09.16. от 05.09.2016г
Кабинет медицинской сестры	49.0	медицинское оборудование/столик стеклянный, ростомер, весы напольные, 2шкафа стеклянных, оборудование для обследования зрения/
Кабинет зубного врача		-
Процедурный кабинет		10.2
Кабинет психолога		-
Санитарный узел		6.2
Отсутствие медицинского пункта, наличие договора на оказание медицинского обслуживание учащихся		Детский сад обслуживает Туркинская поликлиника. Договор на медицинское обследование работников ДОУ от 01. 2017г
Штат медицинского персонала		медицинский работник 0.5ст от ЦРБ

3.3. Характеристика условий для соблюдения личной гигиены.

	Количество санузлов	Количество унитазов	Количество раковин	Количество писсуаров
Количество санитарных узлов, всего:	9	29	29	-
- в т.ч. для мальчиков	3	12	12	-
- девочек	3	12	12	-
- персонала	5	5	5	-

4 .Организация питания

4.1. Тип столовой:

столовая на сырье	да
столовая на полуфабрикатах	да
Буфет-раздаточная	-
Отсутствует пищеблок (организация питания)	пищеблок
Поставка продуктов (наличие договора, наименование поставщика)	000 Спутник Кобякова О.Б. Договор от 09.01 2017г

4.2. Транспортировка пищевых продуктов:

Специализированный транспорт д/сада		
Специализированный транспорт организации общественного питания, обслуживающего школы	-	
Специализированный транспорт организаций-поставщиков пищевых продуктов	Да	Имеется
Специализированный транспорт отсутствует		

4.3. Характеристика бытовых помещений для сотрудников пищеблока.

	площадь	оборудование
Санузел для персонала пищеблока		Унитаз, раковина для мытья рук
Гардеробная		Шкафы для одежды, обуви
Душевые		да

4.4. Характеристика пищеблока оздоровительного учреждения:

Наименование производственного помещения	площадь	Перечислить оборудование			
		Технологическое, тепловое	Холодильное (кол-во единиц, применение),	Наличие производственных ванн для обработки сырья, шт.	Наличие раковин для мытья рук
Склады	36.7				
Овощной цех (первичной обработки овощей)	6.3			2	1
Овощной цех (вторичной обработки овощей)	7.1			2	1
Холодный цех *	10.0				

Помещение для испытательного исследования	23.0		5		
Исследовательский цех	12.4			2	1
Помещение для обработки яиц	4.7			2	1
Мукомольный цех	10.0			2	1
Помещение для нарезки хлеба	5.3				
Горячий цех	47.5		1		1
Раздаточная зона	20.4				1
Моечная для мытья столовой посуды	21.5			2	1
Моечная кухонной посуды	7.3			2	1
Моечная тары					
Производственное помещение буфета- раздаточной	11.9		1		1
Посудомоечная буфета- раздаточной					
Комната приема пищи	6.4			1	1

4.5. Охват воспитанников горячим питанием по годам.

	Общее количество учащихся	в т.ч охвачено				
		только завтраком	только обедом	завтраком и обедом полдником	только полдником	только буфетной •продукцией
2014г	50			50		
2015г	60			60		
2016г	90			90		
2017г	90			90		

стоимость				80.80.80.		
Из нее: оплачивают родители				родители		
Дотации из Федерального						

бюджета						
бюджета из местного бюджета						

Примечание: указать другие формы оплаты.

Для сельских школ представить информацию по организации питания за счет приусадебных хозяйств.

4.6. Место для купания.

	характеристика
Валичне бассейна	--
Набор помещений, кв.м.	

4.7. Проведенные мероприятия по укреплению материально-технической базы д/сада по годам

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА

№ п/п	Адрес здания	Наименование зданий и сооружений	Назначение здания	Этажность	Степень огнестойкости	Площадь в плане	Пределы огнестойкости основных строительных конструкций			Количество эвакуационных выходов	Соответствие эвакуационных выходов требованиям
							Несущие стены	Перекрытия	Кровля		
	671273 Прибайкальский район с/Турка ул. Производственная 32	Здание детского сада	Учебное	двухэтажное	II	1451.3	Кирпичные 380мм Соотв.	Монолитные, железобетонные Соотв.	Профнастил по стропилам Соотв.	6	Соответствует

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

№ п/п	Наименование здания (сооружения, помещения)

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя	Значение показателя
1. Вид наружного водопровода (кольцевой, тупиковый)	
2. Количество вводов, их диаметр (мм)	-
3. Количество насосов-повысителей, их производительность (куб. м./час), создаваемый напор	-
4. Тип и количество пожарных гидрантов	5
5. Вид пожарных водоёмов, количество пожарных водоёмов, ёмкость каждого пожарного водоёма (куб. м.)	Водонапорная башня на ул. Нагорная
6. Количество пожарных пирсов	-
7. Количество самотечных водозаборных колодцев	-
8. Расстояние до наружного противопожарного водоснабжения	150 м.
9. Необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода	
10. Количество внутренних пожарных кранов, их диаметр Укомплектованность пожарных кранов ящиками стволами, рукавами, маховиками (барашками, вентилями, ручками и т.д.)».	5
11. Количество рукавов внутренних пожарных кранов, их общая длина (м)	5
12. Наличие пожарной техники (автомобили, мотопомпы, приспособленная техника)	Нет
13. Наличие проездов и подъездов, к источникам наружного противопожарного водоснабжения, наличия указателей, наличие освещения источников, наличие площадок для разворота пожарной техники с твердым покрытием 12х12 метров, в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.	нет

8. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Тип установки	Количество установок	Тип и количество извещателей, указателей, громкоговорителей	Наименование и площадь помещений, защищённых системами АППЗ	Наименование обслуживающей организации, адрес, наличие лицензии, № договора на обслуживание, дата начала и окончания срока действия договора	Дата последнего обследования, состояние
Ф-2000	1		1451.3	ООО «Гефест» Климов Алексей Иванович От 09.01.2017г Лицензия №6-Б/01226 От 30.09.2013г	12.2016

9. НАЛИЧИЕ И СООТВЕТСТВИЕ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

№ п/п	Соответствие количества первичных средств пожаротушения нормам	Исправность первичных средств пожаротушения	Примечание
	Соответствует 10шт ОУ	Исправны	

10. НАЛИЧИЕ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№ п/п	Наличие планов эвакуации	Соответствие планов эвакуации требованиям норм	Наличие знаков безопасности (указателей) в соответствии с нормами	Проведение тренировок по отработке планов эвакуации	Примечание
1.	В случае пожара	соответствует	имеется	1 раз в полугодие	
2.	В случае	соответствует	имеется	1 раз в	

	нарушения условий жизнеобеспечения			квартал	
3.	В случае аварии на ПОО	-	-	-	
4.	В ходе выполнения мероприятий ГО	соответствует	имеется	1 раз в квартал	

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

№ п/п	Тематика обучения	Подлежит обучению (всего/по проведению эвакуации)	Обучено	Дата, место обучения и наименование организации
1.	Мерам пожарной безопасности	1	1	
2.	Правилам оказания первой медицинской помощи	1		
3.	Выполнению мероприятий в области ГО и защиты населения и территорий	1	0	

12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ПО ВОПРОСАМ ГОЧС

№ п/п	Подлежит обучению (должность, Ф.И.О.)	Обучено	Место обучения, наименование организации
	Заведующий д/с «Теремок»	-	-

13. ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ РИСКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Наименование показателя	Значение показателя
Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций (последовательность событий)	<p>Техногенные ЧС для объекта</p> <p>а) Возникновение пожаров внутри помещений и зданий возможно при нарушении правил пожарной безопасности персоналом и учащимися, террористическом акте, коротком замыкании в электрооборудовании и электропроводке в силу их износа.</p>

	<p>б) Аварии на химически опасных объектах.</p> <p>в) Аварии на системах жизнеобеспечения: на электроэнергетических, коммунальных системах, очистных сооружениях.</p> <p style="text-align: center;">ЧС природного характера</p> <p>г) Землетрясения. Д\Сад находится в зоне сейсмичности и в случае сильного землетрясения здание получит разрушения различной степени. Нарушится система связи и управления. Будут выведены из строя энерго-, теплоснабжение и канализация, возрастает опасность пожаров.</p> <p>д) Метеорологические явления (бури, мороз, засуха): возможны разрушения окон, воздушных линий электропередач и связи. Возможны поражения людей осколками, камнями и т.д. На длительное время выйдут из строя транспорт, связь, возникнут аварии на коммунально-энергетических сетях.</p> <p style="text-align: center;">Биолого-социальные ЧС</p> <p>е) В условиях возникновения ЧС природного и техногенного характера из-за резкого ухудшения санитарно-гигиенических условий обострится эпидемическая и эпизоотическая ситуация по инфекциям, которая приведёт к росту различной заболеваемости.</p> <p>ж) Терроризм (закладка взрывного устройства, письменный и телефонный терроризм, захват в заложники)</p>
<p>2. Показатели степени риска для персонала и граждан, находящихся на социальном обеспечении при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год⁻¹ возможное количество погибших чел.; возможное количество пострадавших чел.; величина возможного ущерба, руб.</p>	
<p>3. Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций:</p>	

<p>площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м²</p> <p>количество разрушенных или повреждённых зданий, сооружений и коммуникаций при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций</p>	
---	--

Силы и средства охраны объекта образовательного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Параметры охраняемой территории, в т.ч.: площадь (кв. м) периметр (м)	кв.м
2	Наличие режимных зон, в т.ч.: площадь (кв.м) протяженность границ (м) Пропускной режим (осуществл. / неосуществл.)	Отсутствуют не осуществляется
3	Краткая характеристика местности в районе расположения образовательного учреждения (рельеф, прилегающие	Детский сад расположен ближе к лесному массиву села, на расстоянии от озера Байкал 1км
4	Наличие и состояние ограждения периметра и наличие внешнего освещения; ограждений (конструкция, параметры: высота (м), общая протяженность (м))	площадь земельного участка территории детского сада ограждена палисадником высотой 1.5м, протяженностью 100м
5	Наличие систем видеонаблюдения, видеокамер (имеется ли функция записи); Наличие кнопок тревожной сигнализации, из них в помещениях предусмотренных для проживания учащихся	да
6	Наличие охранной сигнализации, с указанием помещений, где произведен монтаж, и где расположен приемно-контрольный прибор; (с указанием	
7	Наличие на въезде устройств принудительной остановки транспортного средства;	нет

8	Численность охраны из них работников ЧОП (мужчин/женщин)	0
9	Характеристика нештатных аварийно-спасательных формирований (численность, техническая оснащенность, продолжительность сбора по поступлению	
10	Наличие плана охраны образовательного учреждения	да
11	Наличие оперативных документов по охране объектов образовательного учреждения	да
12	Наличие плана мероприятий по ликвидации возможной аварии	да
13	Наличие функциональных обязанностей членов нештатных аварийно-спасательных формирований	
14	Оценка надежности охраны объектов образовательного учреждения и способности противостоять попыткам проникновения на них террористической	
15	Наличие пожарной мотопомпы (для учреждений, располагающихся вне нормативного радиуса выезда пожарных подразделений	
16	Наименование установленного места эвакуации обучающихся (воспитанников) и персонала учреждения, в случае возникновения пожара и иных ЧС природного и техногенного характера. Наличие соответствующих документов;	Дом Жуковых ул Нагорная 12 10м Дом Горбуновых ул 3/2-7м пеший порядок
17	Сведения о средствах эвакуации обучающихся (воспитанников) и персонала учреждения в установленное место.	световые указатели путей эвакуации
18	Организация стоянки автотранспортных средств только в специально отведенных для этого местах. Отсутствие стихийной стоянки автотранспортных средств у зданий и сооружений образовательного учреждения, а также на проездах и подъездах к указанным зданиям (сооружениям) и источникам наружного	да

19	Наличие уголков безопасности дорожного движения	да
20	Наличие металлических решеток, в том числе распашных (кол.)	нет
21	Наличие контроля доступа в здание (автоматический турникет)	нет

Обучение учащихся (воспитанников) знаниям в области пожарной безопасности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Наличие ДЮП (дружин юных пожарных) (для общеобразовательных учреждений).	нет
2	Наличие в сетке занятий по обучению воспитанников «Основы безопасного поведения».	да
3	Проведение классных часов по вопросам пожарной безопасности (для общеобразовательных учреждений).	
4	Проведение игр, конкурсов, викторин на противопожарную тематику.	да
5	Проведение выставок пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования.	уголок пожарной безопасности
6	Проведение лекций, занятий, семинаров по вопросам пожарной безопасности.	1 раз в полугодие- работникам, детям, согласно сетке образовательной деятельности

16. Результативная часть:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Туркинский детский сад «Теремок» требованиям правил и норм пожарной безопасности:

(соответствует / не соответствует)
требованиям санитарных норм:

(соответствует / не соответствует)
требованиям по антитеррористической защищенности:

(соответствует / не соответствует)

**ИТОГО: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с
«Теремок»
требованиям комплексной безопасности**

(соответствует / не соответствует)

Примерный план мероприятий по усилению комплексной безопасности

№ и/и	Наименование показателя	Значение показателя
1	Замена вахтеров и сторожей сотрудниками подразделений Управления вневедомственной охраны и частных охранных предприятий	
2	Установка кнопки тревожной сигнализации с подключением к пульту централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны при горрайорганах	да
3	Установка современных инженерно-технических средств охраны (систем видеонаблюдения внешнего периметра территории образовательного учреждения с функциями записи, турникетов)	
4	Введение личных карточек обучающихся (фотография ученика, фамилия, имя, отчество, индекс класса)	да

Сведения о проведении мероприятий по надзору

№ п/п	Надзорный орган проводившего мероприятия по надзору	Дата планового мероприятия по надзору	Дата внепланового мероприятия по надзору	Выявлено нарушений	Принятые меры	Примечание
	Гос.инспектор Василенко Д.В. Прибайкальского района	20.05.2019г	-	-	-	-

Пояснительная записка

Паспорт комплексной безопасности разработан отделом строительства и безопасности образовательных учреждений Министерства образования и науки Республики Бурятия на основе:

- паспорта пожарной безопасности
- санитарного паспорта
- паспорта антитеррористической защищенности
- технического паспорта

с учетом требований пожарной безопасности, санитарных норм, антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов образования.

Паспорт является информационно-справочным документом, определяющим готовность образовательного учреждения к предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возможного террористического акта и смягчению последствий при ЧС.

Паспорт состоит из 16 пунктов, которые полностью отражают состояние комплексной безопасности в образовательном учреждении, и устанавливает основные требования к построению, содержанию, оформлению зданий и сооружений учреждений образования.

ПОРЯДОК

составления паспорта комплексной безопасности объекта

1. Составление паспорта производит руководитель объекта, либо другое должностное лицо назначенный приказом, с привлечением специалистов администрации муниципального образования и сотрудников ГПН, РПН и правоохранительных органов.
2. Паспорт должен пройти согласование с территориальными органами надзора (Госпожнадзор, Роспотребнадзор и Отделом внутренних дел района)
3. Утверждается руководителем объекта, при составлении Паспорта разработчикам разрешается включать в него дополнительную информацию с учетом особенностей Объектов.
4. Паспорт подлежит корректировке и дополнениям по мере необходимости и обязательному пересмотру не реже одного раза в 3 года.

Лист согласования
Паспорта комплексной безопасности

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Бурятия
полковник внутренней службы

В.В. Приеменко

Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия по Республике Бурятия

А.Б. Болошинов

Министр образования и науки
Республики Бурятия

А.В. Дамдинов

Руководитель Антитеррористической
Комиссии по Республике Бурятия

Б.Б. Дагбаин

Заместитель Министра Начальник
МОБ МВД по Республике Бурятия

О.В. Калинин

